



报告编号: SXIFY2022(S)第 0119 号

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 运城银龙水务有限公司

委托单位: 运城银龙水务有限公司

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2022年03月01日



扫描全能王 创建

山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYFY2022(S)第 0119 号

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	委托单位	运城银龙水务有限公司		
委托人	贾菁	联系方式	18635920668		
检验类别	委托检验	采样地点	逢春医院卫生间		
采样数量	2500ml × 1 桶	样品状态及包装	液态 (塑料桶)		
采样日期	2022.02.23	样品来源	客户送样		
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、铝、三氯甲烷、四氯化碳				
主要仪器设备	722S 分光光度计 6890N 气相色谱仪 DH-360 型电热恒温培养箱.....				
检验结论	依客户委托,对受检样品 6 项指标进行检验检测,其中合格 6 项,不合格 0 项。详见第 2 页。				
试验环境	温度: 18-21℃		湿度: 42-50%RH		
批准人	王磊	2022年3月1日	审核人	潘筱	2022年3月1日
主检人	程水海 叔宁				
备注					
录入	焦素琦	校对	潘筱	打印日期	2022.03.01



扫描全能王 创建

检验检测报告 (续页)

报告编号: SXIFY2022(S)第 0119 号

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格
02	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格
03	氟化物	GB/T5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格
04	铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格
05	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.06	< 0.0002	合格
06	四氯化碳	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	合格

以下空白

SJO18692