



170403100654
有效期至2023年11月26日

报告编号: SXYFY2022(S)第 0120 号

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水
受检单位: 运城银龙水务有限公司
委托单位: 运城银龙水务有限公司
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2022年03月01日



扫描全能王 创建

山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYFY2022(S)第 0120 号

第 1 页 共 2 页

| | | | | | |
|--------|---|---------|--------------|------|------------|
| 样品名称 | 生活饮用水 | 委托单位 | 运城银龙水务有限公司 | | |
| 委托人 | 贾菁 | 联系方式 | 18635920668 | | |
| 检验类别 | 委托检验 | 采样地点 | 樊村水厂 | | |
| 采样数量 | 2500ml × 1 桶 | 样品状态及包装 | 液态 (塑料桶) | | |
| 采样日期 | 2022.02.23 | 样品来源 | 客户送样 | | |
| 判定依据 | GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | | | | |
| 检验项目 | 挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、铝、三氯甲烷、四氯化碳 | | | | |
| 主要仪器设备 | 722S 分光光度计 6890N 气相色谱仪 DH-360 型电热恒温培养箱..... | | | | |
| 检验结论 | 依客户委托,对受检样品 6 项指标进行检验检测,其中合格 6 项,不合格 0 项。详见第 2 页。 | | | | |
| 试验环境 | 温度: 18-21℃ | | 湿度: 42-50%RH | | |
| 批准人 | 王强 2022年3月1日 | 审核人 | 潘筱 2022年3月1日 | | |
| 主检人 | 程世强 叔宁 | | | | |
| 备注 | | | | | |
| 录入 | 焦素琦 | 校对 | 潘筱 | 打印日期 | 2022.03.01 |

限公

★



扫描全能王 创建

检验检测报告 (续页)

报告编号: SXYFY2022(S)第 0120 号

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 单位 | 卫生标准 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|----------------|---------------------------|------|---------|----------|------|
| 01 | 挥发酚类 (以苯酚计) | GB/T5750.4-2006 (9.1) | mg/L | ≤ 0.002 | < 0.002 | 合格 |
| 02 | 阴离子合成洗 涤剂 | GB/T5750.4-2006 (10.1) | mg/L | ≤ 0.3 | < 0.050 | 合格 |
| 03 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006 (4.2) | mg/L | ≤ 0.05 | < 0.002 | 合格 |
| 04 | 铝 | GB/T5750.6-2006 (1.1) | mg/L | ≤ 0.2 | < 0.008 | 合格 |
| 05 | 三氯甲烷 | GB/T5750.8-2006 (1.2) | mg/L | ≤ 0.06 | < 0.0002 | 合格 |
| 06 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 (1.2) | mg/L | ≤ 0.002 | < 0.0001 | 合格 |

以下空白

